



Revisorerna

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare**Kommunstyrelsen**
Service- och tekniknämnden

Kommunens långsiktiga vattenförsörjning

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat om kommunen har säkerställt att det finns en långsiktig lösning för vattenförsörjningen. I granskningen har vi biträttats av sakkunniga från PwC.

Följande kontrollfrågor har varit styrande för granskningen:

- Finns det en långsiktig plan för kommunens vattenförsörjning?
- Är riskanalys genomförd avseende vattenförsörjningen?
- Hur har kommunen identifierat framtida vattenförsörjningsbehov?
- Vilka resursberäkningar finns för eventuella framtida investeringar?
- Hur har sjukhuset, LKAB o Boliden ordnat med sin vattenförsörjning och reservalternativ?

Vår sammanfattande bedömning är att:

- Kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden inte har säkerställt en långsiktig lösning för vattenförsörjningen i kommunen

Vi har baserat vår bedömning på följande huvudsakliga iakttagelser:

- Kommunen saknar en dokumenterad långsiktig plan för vattenförsörjning som beaktar dels den samhällsomvandling som förväntas bli följden av utbyggnad av gruvdriften dels kommunens interna riskanalys och åtgärdsprogram upprättat av vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt
- Kommunen har ett utkast till risk- och sårbarhetsanalys som särskilt behandlar dricksvattenförsörjning. Saknas dels att fastställa ett färdigt utkast dels en åtgärdsplan för förebyggande säkerhetsarbete
- Någon dokumenterad plan över utbyggnad av distributionsnätet för dricksvatten med anledning av den förestående samhällsomvandlingen har inte kunnat uppvisas, vilket innebär att också det framtida vattenförsörjningsbehovet inte är tydliggjort

- Någon resursberäkning över framtida investering i distributionsnätet med anledning av den förestående samhällsomvandlingen har inte redovisats
- Sjukhuset och LKAB är anslutna till kommunens dricksvattennät. Försörjning av sjukhuset är tillfredsställande ur risksynpunkt mot bakgrund av att sjukhuset nu har en möjlighet till rundmatning i distributionsnätet via nya bostadsområdet Söderbergs kulle

Vi rekommenderar att:

- Kommunstyrelsen i samverkan med service- och tekniknämnden tar initiativ till konkreta åtgärder för att komma tillrätta med de brister som redovisas ovan
- Säkerhetssamordnarens organisatoriska tillhörighet ses över i syfte att stödja kommunstyrelsens övergripande ansvar för god säkerhet och att säkerhetspolicyn efterlevs. Detta mot bakgrund av vikten av ett aktivt säkerhetsarbete inom hela den kommunala förvaltningen

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport. Kommunstyrelsens och service- och tekniknämndens svar på vår granskning emotses till senast 2012-04-01.

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson

Lennart Hagstedt

Ann-Mari Falk

Lena Nordgren

Sören Engelmark